

Результаты контроля качества питьевой воды станции обезжелезивания п. Питовский

Дзержинского района Калужской области, за 2024 г.

	Ед.изм.	ПДК	Дата	20.02.24.
Цветность	градус цветности	20		1,4
Запах	балл	2		0
Вкус	балл	2		0
Мутность	мг/дм ³	1,5		<0,58
Железо общее	мг/дм ³	0,3		0,18
Окисляемость(перманг.)	мг/дм ³	5		0,93
Хлорид-ион	мг/дм ³	350		9,1
Жесткость	°Ж	7		6,8
Аммиак (по азоту)	мг/дм ³	2		0,13
Нитрит- ион (NO2)	мг/дм ³	3		0,41
Нитрат - ион (NO3)	мг/дм ³	45		0,62
ОКБ в 100мл	КОЕ в 100 см ³	отсутствие		не обн.
Е. coli в 100 мл	КОЕ в 100 см ³	отсутствие		не обн.
Энтерококки	КОЕ в 100 см ³	отсутствие		не обн.
Общ.микроб.число в 1 мл	КОЕ в 1 см ³	не > 50		0

Исследования проведены отделением ИБЛ ПВ на Угорском в/з ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Ю. А. Сорокина

